

N. 18059 - D/10241/0 - Impianto n. 33709 -
Derivazione d'acqua dal punto di connessione
con l'impianto "Beregnungsanlage Rodeneck
D/796" a scopo idroelettrico (IIE) in comune di
Rodengo
E-Werk- Rodeneck srl

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -

ALTO ADIGE

Ufficio Gestione Sostenibile delle Risorse

Idriche

Con decreto dell'Ufficio gestione sostenibile
delle risorse idriche del 04.10.2021, n. 18059
- D/10241/0 Impianto n. 33709 è stato
concesso al E-Werk Rodeneck srl di
derivare dal punto di connessione con altri
impianti sulla p.f. 2111 C.C. Rodengo, a
quota 1470 m.s.l.m., in comune di Rodengo,
di derivare dal punto di connessione con altri
impianti sulla p.f. 1047 C.C. Rodengo, a
quota 1395,8 m.s.l.m., in comune di
Rodengo, l/s medi 59,66 d'acqua e massimi
130 l/s d'acqua ad uso idroelettrico per
produrre sul salto nominale di 95,9 m la
potenza nominale media annua di 42,26 kW..

Il Direttore d'ufficio

Thomas Senoner

Nr. 18059 - D/10241/0 - Anlage Nr. 33709 -
Wasserableitung aus dem Übergabepunkt mit
der Anlage "Beregnungsanlage Rodeneck
D/796" für E-Werk (EW) in der Gemeinde
Rodeneck
E-Werk-Rodeneck gmbh

AUTONOME PROVINZ BOZEN -

SÜDTIROL

Amt für nachhaltige Gewässernutzung

Mit Dekret des Amtes für nachhaltige
Gewässernutzung vom 04.10.2021 Nr. 18059
- D/10241/0 Anlage Nr. 33709 ist die
Konzession an E-Werk Rodeneck gmbh
erteilt worden, aus dem Übergabepunkt auf
Gp. 2111 K.G. Rodeneck, auf Kote 1470
m.ü.d.M., im Gemeindegebiet von Rodeneck,
aus dem Übergabepunkt auf Gp. 1047 K.G.
Rodeneck, auf Kote 1395,8 m.ü.d.M., im
Gemeindegebiet von Rodeneck, im Mittel
59,66 l/s Wasser und max. 130 l/s Wasser für
E-Werk mit einer mittleren jährlichen
Nennleistung von 42,26 kW bei einer Fallhöhe
von 95,9 m. abzuleiten.

Der Amtsdirektor

Thomas Senoner